[표 4] 소방안전관리업무 대행 점검표

건물명	상록보육원	점검일	26년 1월 26일(월 요일)
주 소	남현동 1083-2F		
점검업체명	우리소방안전(주)	건물등급	2 급
설비명	**점검결과 세부 내용**		
소방시설	∨ 소화기 6층(60년), 3층(피난구 앞) 충압불량_2개소 교체요망 ∨ 자동차폐관시설기_이상 및 증락확인 ∨ 옥내구 외부 상태 확인		
피난시설	∨ 3층 자동폐쇄장치(주 피난구) 탈락		
방화시설	X		
방화구획	X		
기타	※. 등절기 개인난방기구(전열기, 매트등) 멀티콘센트 과부하 화재사고가 늘어나고있습니다. '전용콘센트' 사용 후 반드시 전원을 'OFF' 해 주시기 바랍니다.		

결재	담 당	과 장	국 장	시설장
		김상훈		

확인자	관계인: 정훈 (서명)
기술인력	대행인력의 기술등급: 특급 대행인력: 최수영 (서명)

비고

1. 소방시설 점검 시 공용부 점검을 원칙으로 한다. 다만, 단독경보형 감지기 등이 동작(오동작)한 경우에는 단독경보형 감지기 등이 동작한 장소도 점검을 실시한다.
2. 방문 시 리모델링 또는 내부 구획변경 등이 있는 경우에는 해당 부분을 점검하여 점검표에 그 결과를 기재한다.
3. 계단, 통로 등 피난통로 상에 피난에 장애가 되는 물건 등이 쌓여 있는 경우에는 즉시 이동조치 하도록 관계인에게 설명한다.
4. 방화문은 항시 닫힘 상태를 유지하거나 정상 작동될 수 있도록 관계인에게 설명한다.
5. 점검 완료 시 해당 소방안전관리자(또는 관계인)에게 점검결과를 설명하고 점검표에 기재한다.